

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej wraz z usługą przesyłową ciepła do obiektu Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie przy ul. Karasia 2 na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej”

1. Dotychczas **zamawiana moc cieplna - 0,9196 MW, (maksymalna moc cieplna przy uwzględnieniu srogiej zimy 0,9621 MW)**, w tym:
 - Moc cieplna na potrzeby ogrzewania (c.o.) = 0,3945 MW; przepływ w ziemie - 5,4 m³/h;
 - Moc cieplna na potrzeby technologiczne (c.t.) = 0,4320 MW; przepływ w ziemie - 5,7 m³/h;
 - Maksymalna moc cieplna na potrzeby wody (c.w.u.) = 0,1356 MW; przepływ w ziemie - 2,3 m³/h;
 - Średnia moc cieplna na potrzeby wody (c.w.u.) = 0,0931 MW.
2. Roczne zapotrzebowanie ciepła wyniosło:
 - w roku 2012 - 4.700 GJ;
 - w roku 2013 - 5.220 GJ.
3. Planowane roczne zapotrzebowanie ciepła – 5.000 GJ. W zależności od srogości zimy Zamawiający dopuszcza możliwość wahań w zapotrzebowaniu ciepła na poziomie +/- 10%.
4. Symbol grupy taryfowej - A3/B1/C3.
5. Warunki techniczne – miejscem dostawy ciepła jest węzeł cieplny, z którego obiekt jest zasilany.