

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**„Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej wraz z usługą przesyłową ciepła do obiektu Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie przy ul. Karasia 2”**

1. Dotychczas **zamawiana moc cieplna - 0,9196 MW, (maksymalna moc cieplna przy uwzględnieniu srogiej zimy 0,9621 MW)**, w tym:
  - Moc cieplna na potrzeby ogrzewania (c.o.) = 0,3945 MW; przepływ w zimie - 5,4 m<sup>3</sup>/h;
  - Moc cieplna na potrzeby technologiczne (c.t.) = 0,4320 MW; przepływ w zimie - 5,7 m<sup>3</sup>/h;
  - Maksymalna moc cieplna na potrzeby wody (c.w.u.) = 0,1356 MW; przepływ w zimie - 2,3 m<sup>3</sup>/h;
  - Średnia moc cieplna na potrzeby wody (c.w.u.) = 0,0931 MW.
2. Roczne zapotrzebowanie ciepła wyniosło:
  - w roku 2014 - 3.665 GJ;
  - w roku 2015 - 4.431 GJ.
3. Planowane roczne zapotrzebowanie ciepła – 5.000 GJ.
4. Symbol grupy taryfowej - A3/B1/C3.
5. Warunki techniczne – miejscem dostawy ciepła jest węzeł cieplny, z którego obiekt jest zasilany.